



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

• tel.: 25 506 50 10

• sekretariat.psse.sokolowpodlaski@sanepid.gov.pl

• ul. Oleksiaka Wichury 3,
08-300 Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski, dnia 07.01.2025 r.

HKN.9027.303.2024

OKRESOWA OCENA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kosów Lacki

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr SOK/HKN.38/2024 z pobrania próbek wody Nr 1243/n i Nr 1244/n dokonanego 02.12.2024 r. w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, w punktach zgodności wyznaczonych w m. Dybów 17 i w m. Jakubiki 48,

na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody, przeprowadzonych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, według Sprawozdania z badań OL-LBW.9051.1.1243/n.-1244/n.2024 z dnia 05.12.2024 r., badania w zakresie parametrów grupy A,

oraz w oparciu o wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie, wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie zatwierdzone 04.11.2024 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, według Sprawozdania z pobierania i badań Nr SB/156460/12/2024 z dnia 17.12.2024 r., próbkę pobrano 12.12.2024 r. w punkcie zgodności wyznaczonym w m. Jakubiki 48, badanie w zakresie parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli i Enterokoki,


wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kosów Lacki zarządzanego
przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej do badania w dniu 02.12.2024 r. w punkcie zgodności wyznaczonym w m. Jakubiki 48 stwierdzono obecność bakterii z grupy coli – 4 jtk/100 ml (norma – 0 jtk/100 ml) przy jednoczesnym wykluczeniu obecności paciorkowców. W związku z tym Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej zlecił ponowne pobranie i zbadanie parametrów mikrobiologicznych wody z ww. punktu zgodności. W zbadanej próbce nie stwierdzono już obecności bakterii grupy coli.

Zatem wyniki przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych, chemicznych i mikrobiologicznych ww. próbek wody, wykonanych zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim planem działania na rok 2024, wykazały, że jakość wody w wodociągu publicznym Kosów Lacki w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Sokołowie Podlaskim
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej

Anna Wdowińska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
08-330 Kosów Lacki, ul. Kościelna 20
2. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
07-100 Węgrów, ul. Gdańska 118
3. aa